



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 104

THA -Tubería Cilíndrica de Hormigón Armado-

Todos nuestros productos van marcados con su fecha de fabricación, que identifica el lote al que pertenecen. Nuestro sistema de Gestión de Calidad permite controlar la trazabilidad de los productos y relacionar en todo momento el albarán de envío con los ensayos realizados a cada lote.

USO PREVISTO: Transporte de aguas negras, de aguas pluviales y de agua de superficie por circulación gravitatoria u ocasionalmente a baja presión, en canalizaciones generalmente enterradas.

TUBOS COLMENAR, S.A.

Autovia M-607, km 31,500 Cruce M-604

28770 Colmenar Viejo MADRID Apartado de Correos 12

 918 450 309  918 464 838

El Sistema de Evaluación de la Conformidad aplicable a estos productos es el Sistema 4. TUBOS COLMENAR, S.A. pone a disposición de todos sus clientes tanto los ensayos iniciales de producto como los ensayos de Control de Producción en Fábrica establecidos en su Sistema de Gestión de Calidad, basado en el Anexo G de la Norma Europea y en la ISO 9001.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Uso Previsto	CANALIZACIÓN	UNE-EN 1916:2008
Resistencia al Aplastamiento	C60	CUMPLE
	C90	CUMPLE
	C135	CUMPLE
	C180	CUMPLE
Resistencia Longitudinal a Flexión	NO APLICA	UNE-EN 1916:2008
Estanquidad frente al agua	CUMPLE	UNE-EN 1916:2008
Condiciones de Durabilidad	CUMPLE	UNE-EN 1916:2008
Durabilidad de las Juntas	CUMPLE	UNE-EN 1916:2008

Las prestaciones del producto: Tubería Cilíndrica de Hormigón Armado, son conformes con las prestaciones indicadas en la tabla anterior.

La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad de TUBOS COLMENAR, S.A.

Firmado por Rosa M^a Moya Gaitero, como Directora de Fábrica de TUBOS COLMENAR, S.A., en Madrid a 1 de julio de 2013.

